

Tuchola, dnia 27.08.2018r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  
[www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi**

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 121 - 275195 z dnia 27.06.2018r

***Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.***

***Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00***

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. W załączniku Nr 6 Wykaz usług projektowych znajduje się kolumna opisana jako „Wartość wykonanych usług”. Proszę o uściślenie, czy chodzi o wartość usługi projektowej, czy robót budowlanych wykonanych na podstawie projektu. Wg zapisu SIWZ str. 25 pkt. 3 ppkt. 2a warunki udziału dotyczące zdolności technicznej w zakresie doświadczenia wymagają wykonania co najmniej jednej usługi projektowej polegającej na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i nie odnoszą się do wartości samego projektu.

Odp.

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik Nr 6.

2. Proszę o uściślenie zapisu zawartego w SIWZ str. 25 pkt. 3 ppkt. 2a. Co Zamawiający rozumie przez zapis „kompletnej dokumentacji projektowej”?

Odp.

Kompletne dokumentacja projektowa w rozumieniu Zamawiającego, to projekt architektoniczno – budowlany ( projekt budowlany ), branżowe projekty wykonawcze oraz dodatkowo STWiRB opracowanych zgodnie z :

- a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- b) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462).
3. Zwracamy uwagę na zapis w PFU na str. 65 pkt. 1.5.10 dotyczące wykonania klatki schodowej :
- „Konstrukcja elementów nośnych klatki schodowej stalowa ze stali konstrukcyjnej czarnej min. 1.0037 (S235JR ) lub lepszej zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie. Konstrukcja schodów, pomostów i barierek ze stali nierdzewnej lub 1.4301 (X5CrNi178-10) lub 1.4404. Kraty pomostowe ze stali nierdzewnej lub tworzywowe”
- Takie wykonanie oznacza kontakt materiałów o różnych potencjałach korozyjnych co wywoła zjawisko korozji galwanicznej.
- Ze względu na powyższe proszę o zmianę wymagań i ujednoczenie materiałów.

Odp.

Zamawiający przedstawił minimalne wymagania dotyczące materiałów na klatkę schodową. Obowiązkiem wykonawcy (projektanta) jest taki dobór materiałów na poszczególne elementy klatki, aby nie zachodziło zjawisko korozji galwanicznej.

W celu uniemożliwienia kontaktu materiałów o różnych potencjałach korozyjnych (stal czarna i nierdzewna) należy stosować przekładki teflonowe.

4. Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązania równoważnego zastosowanie zamiast wirówki dekantacyjnej prasy śrubowo - talerzowej. Z punktu widzenia energetycznego (zużycie energii) jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze, natomiast z punktu widzenia technologicznego (stopień odwodnienia) rozwiązanie porównywalne.

Odp.

W Programie Funkcjonalno-użytkowym Zamawiający przewiduje zastosowanie dwóch wirówek do odwadniania osadu ściekowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń do odwadniania osadów ściekowych z wyłączeniem pras taśmowych, pod warunkiem, że:

- będą to również dwa urządzenia ( jedno urządzenie rezerwowe ),
- stopień odwodnienia osadu, przepustowość urządzeń oraz inne parametry ujęte w PFU będą takie same lub lepsze jak w przypadku zastosowania wirówek,
- koszt eksploatacji nie będzie wyższy od kosztu eksploatacji wirówek.

Prezes Zarządu  
Małgorzata Oller

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Małgorzata Oller





**Załącznik Nr 6**

**Do Zamawiającego :**

**Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.**  
reprezentowane przez p. Małgorzatę Oller – Prezesa Zarządu,  
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w  
Bydgoszczy pod Nr KRS 0000154821  
ul. Świecka 68  
89-500 Tuchola

**Przedmiot zamówienia :**

**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi**

**Postępowanie opublikowano :**

1. W Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S ..... - ..... w dniu .....
2. Na stronie internetowej Zamawiającego : [www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

**Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika i partnerów ) :**

.....  
.....  
.....  
.....

( Nazwa i adres wykonawcy/ów )

**Wykaz wykonanych usług projektowych  
w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert  
-WZÓR-**

Oświadczam(y), że wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi:

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Rodzaj i zakres usług	Wartość zaprojektowanych robót budowlanych	Data i miejsce wykonania

....., dnia ..... 2018 r.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)