



Tuchola, dnia 31.08.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 121 - 275195 z dnia 27.06.2018r

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Dotyczy robót drogowych. Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty należy ująć w cenie oferty dla istniejących na oczyszczalni ścieków nawierzchni drogowych, czy w miejscu istniejących nawierzchni po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać nowe drogi, jeżeli tak to jaka nawierzchnia, czy też odtworzyć tylko i wyłącznie w miejscu zniszczeń do stanu pierwotnego. Brak tych informacji w udostępnionej przez inwestora dokumentacji przetargowej.

Odp. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg i placów utwardzonych, pod warunkiem wyremontowania ich nawierzchni (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonej trylinki i krawężników). W przypadku wykorzystania nawierzchni istniejących, nowe ciągi komunikacyjne muszą być wykonane w takiej samej technologii jak istniejące.

Prezes Zarządu

Małgorzata Oller