



Tuchola, dnia 16.08.2018r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 121 - 275195 z dnia 27.06.2018r

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. W związku z tym , iż większość biur projektowych nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu JEDZ w formie pisemnej z podpisem normalnym?

Odp.

Nie. Jednolity Europejski Dokument Zamówień musi być zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2.

Zgodnie z zapisem PFU na stronie 64 pkt. 1.5.10 dopuszcza się konstrukcję żelbetową zbiornika WKF. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stalowej konstrukcji zbiornika WKF. Zbiorniki stalowe cechują się możliwością szybszego wzniesienia, a także łatwiejszym montażem izolacji termicznej i łatwością serwisowania. Proponujemy zbiornik stalowy z wysokiej jakości materiałów jak stal AISI316 dla dachu oraz ścian powyżej lustra osadów, pozostała konstrukcja również wykonana ze stali nierdzewnej.

Odp.

Zbiornik WKF należy wykonać zgodnie z PFU tj. w konstrukcji żelbetowej.

Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Grzegorzczuk

Wiceprezes Zarządu


mgr inż. Tadeusz Grzegorzczuk