



Tuchola, dnia 08.02.2019r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  
[www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Wykonanie i wdrożenie zaawansowanego Geograficznego Systemu Informacyjnego ( GIS ) zarządzania liniową infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną z modelem hydraulicznym sieci oraz strefowym opomiarowaniem sieci wodociągowej na terenie Gminy Tuchola opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2018/ S 250 - 576976 z dnia 29.12.2018r**

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II Komunikacja elektroniczna. Informacje ogólne pkt. 6 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Czy jest możliwość zamiany śrub z nierdzewnych na ocynkowanie? Jeśli wszystkie zastosowane elementy są żeliwne najpewniej podkładki i śruby będą rdzewieć.  
Występuje różnica potencjałów między materiałami.

Odp.

Nie.

2. Istnieje 14 punktów (studni) z pracami ziemnymi. W jakim terenie znajdować będą się studnie czy jest to teren zielony czy też ulica (zajęcie pasa ruchu, plan ruchu zastępczego)? Czy któreś z elementów znajdują się pod obszarem chronionym przez konserwatora zabytków?

Odp.

Rozmieszczenie studni według punktów pomiarowych:

Lp.	Nr punktu pomiarowego	Rodzaj nawierzchni	Zarządca drogi/terenu	Uwagi
1	pp-2	Droga asfaltowa	Teren ujęcia wody w Tucholi	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
2	pp-3	Teren zielony	j.w.	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
3	pp-4	Teren zielony	j.w.	Teren nie objęty ochroną konserwatorską

4	pp-15	Droga gruntowa	Droga gminna – bez opłat	Teren objęty ochroną konserwatorską
5	pp-24	Teren zielony	Teren przy ujęciu wody w Raciążu	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
6	pp-25	Droga gruntowa	Droga gminna – bez opłat	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
7	pp-26	Droga asfaltowa	Droga powiatowa	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
8	pp-27	Pobocze drogi	Droga powiatowa	Teren objęty ochroną konserwatorską
9	pp-28	Pobocze drogi	Droga powiatowa	Teren objęty ochroną konserwatorską
10	pp-29	Droga asfaltowa	Droga gminna – bez opłat	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
11	pp-30	Pobocze drogi	Droga powiatowa	Teren nie objęty ochroną konserwatorską

Rozmieszczenie studni według zasuw:

Lp.	Nr zasuw	Rodzaj nawierzchni		Uwagi
1	z-26	Teren zielony	Teren ujęcia wody w Tucholi	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
2	z-27	Nawierzchnia z kostki polbrukowej	Wjazd do POLOMARKETU	Teren nie objęty ochroną konserwatorską
3	z-28	Pobocze drogi	Droga wojewódzka	Teren nie objęty ochroną konserwatorską

Zamawiający nie wyklucza innego rodzaju nawierzchni w punktach pomiarowych ze względu na możliwe różnice między położeniem sieci wodociągowej na mapie, a stanem faktycznym.

3. Ile z punktów jest planowana w istniejących komorach? ile punktów do montażu wymaga prac ziemnych(zasuw etc)w jakim terenie? Czy jest możliwość skorelowania punktu pomiaru z konkretną średnicą urządzenia pomiarowego oraz jego lokalizacją w terenie z określeniem rodzaju nawierzchni - w formie tabeli?

Odp.

Proponowane punkty pomiarowe i zasuw strefowe nie będą montowane w istniejących studniach/ komorach.

Prace ziemne wymagane są przy wszystkich zasuwach strefowych.

Prace ziemne przy punktach pomiarowych zgodnie z tabelą opisującą sposób montażu w punkcie 2.2.3 dokumentu Załącznik-Nr 1a Opis przedmiotu zamówienia\_15.12.2018.

Dane potrzebne do skorelowania punktu pomiaru z konkretną średnicą urządzenia pomiarowego wraz z jego lokalizacją w terenie i określeniem rodzaju nawierzchni znajdują się:

- w tabeli w punkcie 2.2.3 (dokumentu Załącznik-Nr 1a Opis przedmiotu zamówienia\_15.12.2018,
- w tabeli w odpowiedzi na pytanie nr 24 ( o konfigurację montażu urządzeń w punktach pomiarowych),

– w tabeli w odpowiedzi na pytanie nr 32 (o teren w którym znajdować się będą studnie pomiarowe).

4. Czy studnie betonowe mogą zostać zastąpione studniami z tworzywa sztucznego bez szczelnego dna studni, z obsypką kruszywem ?

Odp.

Nie.

**Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :**

**W rozdziale II pkt. 2 otrzymuje brzmienie :**

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi Spółka z o.o.  
ul. Świecka 68  
89-500 TUCHOLA  
NIP 561-100-04-63  
P-870257484

Prezes Zarządu  
Małgorzata Oller

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Małgorzata Oller