

Nr 277
Data wyst. wyniku bad. 86.03.17

WYNIKI BADANIA WODY

próbki wody pobranej dnia 86.03.17 19... r.

z wod. public. Tuchola gm. Tuchola

dostarczonej dnia 86.03.17

przez TSSF Tuchola

przy piśmie z dnia 19... r. za Nr

Zn. próbki ściek hydrot. przy nowym odcinku out-
letu ścieku

Badanie fizyczno-chemiczne

Temperatura °C	Sucha pozostałość mg/l
Mętność <u>3</u> mg/l	Pozost po prażeniu mg/l
Barwa <u>3</u> mg/l Pt	Strata przy prażeniu mg/l
Zapach <u>2, R</u>	Zawiesiny mg/l
Odczyn <u>7,5</u> pH	Zawiesiny lotne mg/l
Twardość ogólna <u>6,0</u> m val/l	Zawiesiny mineralne mg/l
Twardość ogólna stop.	Azot organiczny mg/l N
Twardość niewęglan. m val/l	Azot albuminowy mg/l N
Twardość niewęglan. stop.	Mangan <u>120</u> mg/l Mn
Zasadowość <u>5,5</u> m val/l	Siarczany mg/l SO ₄
Zasadowość alkal. m val/l	Siarkowodór mg/l H ₂ S
Żelazo ogólne <u>0,5</u> mg/l Fe	Krzem mg/l SiO ₂
Chlorki <u>20,0</u> mg/l Cl	Chlor pozostały wolny mg/l Cl ₂
Amoniak <u>10</u> mg/l N	Chlor pozost. związany mg/l Cl ₂
Azotyny <u>10</u> mg/l N	<u>olej mineralne 10</u>
Azotany <u>10</u> mg/l N	
Utlenialność <u>2,2</u> mg/l O ₂	