

Tuchola, dnia 20.08.2019 r.

ZAWIADOMIENIE – Nr 7

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
www.pk.tuchola.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2019/ S 132 - 323054 z dnia 11.07.2019r

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Pytanie dotyczy WWiORB, we fragmencie „Ogólne wymagania dla dmuchaw (dla komory tlenowej oraz komory demonifikacji)”.

W ww. fragmencie pojawia się zapis dotyczący wydajności dmuchaw powietrza. W jednym fragmencie opisu Zamawiający podaje jednostkę - m³/min – dotyczące minimalnej wydajności dmuchawy, natomiast w innym miejscu Nm³/min – dotyczące maksymalnej wydajności dmuchawy. Zapis ten budzi pewne wątpliwości dotyczące braku ujednoczenia jednostek.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchaw powietrza jak poniżej?:

1. Dmuchawa dla komory tlenowej.

Parametry techniczne :

- Wydajność min. 17,85 [m³/min], maks. 65,66 [m³/min] (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E.),
- Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy min wydajności nie więcej niż – 19,24 kW,
- Zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy max wydajności nie więcej niż – 64,79 kW,
- Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 550 [mbar] i max wydajności nie może przekraczać 73,6 kW (podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości – określać rzeczywisty pobór energii na przyłączy elektrycznym),
- Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E.).

- Zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy max ciśnieniu i min wydajności nie może przekraczać 22,3 [kW] (podana moc musi zawierać straty na silniku i przetwornicy częstotliwości – określać rzeczywisty pobór energii na przyłączy elektrycznym). Wartość ta musi być potwierdzona przez producenta certyfikatem. (zgodnie z ISO 1217:2009 annex C resp. E.)

Pozostałe, nieujęte w pytaniu parametry, pozostają bez zmian.

2. Dmuchawa dla komory deamonifikacji :

Parametry techniczne :

Wydajność min. 2,46 [m³/min], maks. 6,14 [m³/min] (zgodnie z DIN ISO 1217,PART1,ANNEX C,E)

Pozostałe, nieujęte w pytaniu parametry, pozostają bez zmian.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchaw o wyżej wymienionych parametrach.

Zmienia się :

W załączniku do Programy Funkcjonalno – Użytkowego WWiORB – 08 na str. 29 dokonuje się zmiany o treści :

Jest :

Dostarczane urządzenia nie mogą być rozwiązaniem prototypowym. Do oferty należy dołączyć referencje dot. oferowanych urządzeń potwierdzające ich przynajmniej 10-letnią skuteczną pracę na oczyszczalni ścieków o porównywalnej przepustowości.

Powinno być :

Dostarczane urządzenia nie mogą być rozwiązaniem prototypowym. Do oferty należy dołączyć co najmniej 2 referencje dot. oferowanych urządzeń potwierdzające ich skuteczną pracę na oczyszczalni ścieków o porównywalnej przepustowości.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: <https://pktuchola.ezamawiajacy.pl> w zakładce „OFERTY” do dnia 06.09.2019r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie Ofert w dniu 06.09.2019 r. o godz. 11:15.

Prezes Zarządu
Małgorzata Oller

Przedsiębiorstwo Komunalne
w Tucholi Spółka z o.o.
ul. Świecka 68
89-500 TUCHOLA
NIP 561-100-04-63
P-870257484

PREZES ZARZĄDU

mgr Małgorzata Oller