

Tuchola, dnia 03.03.2020r

## ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.  
[www.pk.tuchola.pl](http://www.pk.tuchola.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tucholi**

opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE Nr 2020/ S 031 - 071528 z dnia 13.02.2020r

*Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Priorytet II : Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0046/17-00*

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Proszę o udostępnienie "Załącznika do Oferty", wielokrotnie przywołanego we wzorze umowy, zawierającego podsumowanie istotnych postanowień umownych.

Odp.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawarte są w rozdziale XVIII SIWZ.

2. W nawiązaniu do sekcji III SIWZ pkt I.4, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) SIWZ sekcje VII pkt 2.2 b)

Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy dysponują osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji 1 projektu o określonych przez Zamawiającego parametrach dla każdej z osób (obecnie 2 projekty). Zmiana wymagań umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania.

- 2) SIWZ sekcja XIII pkt 1

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty z 20.03.2020r. na dzień **30.04.2020r.**

Ze względu na złożony charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie zgodnej z Państwa wymaganiami, rzetelnej oferty w wyznaczonym terminie jest niezwykle trudne. Dodatkowo po dokonaniu analizy dokumentacji przetargowej pojawiło się wiele kwestii wymagających wyjaśnienia oraz doprecyzowania przez Zamawiającego.

Odp.

Ad. 2. 1) – Zamawiający dokona zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymagań w stosunku do osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ad. 2. 2) – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

3. W odniesieniu do zapisów SIWZ, proszę o przekazanie Wykonawcy Załącznika do oferty.

Odp.

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy został załączony do kompletu dokumentów postępowania na stronie internetowej Zamawiającego, a także na Palatformie pod adresem :

<https://pktuchola.ezamawiajacy.pl>

4. W odniesieniu do zapisów SIWZ – rozdział VII pkt. 2 ppkt 2) a), czy Zamawiający dopuści, aby w ramach spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem (z podpisanym protokołem odbioru robót i wydaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) dwóch robót budowlanych związanych z przebudową/ rozbudową tej samej oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000, realizowanych w tym samym czasie dla tego samego Zamawiającego ale w ramach dwóch odrębnych umów, których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 15 000 000 mln zł netto?

Odp.

Zamawiający dokona zmiany treści warunku udziału w postępowaniu.

5. W odniesieniu do zapisów SIWZ, dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt. 2 ppkt. 2) b)), czy Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji, pod warunkiem spełnienia przez proponowaną osobę wymagań dla dwóch lub więcej specjalistów?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji osób wchodzących w skład zespołu projektowego i zespołu wykonawczego pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania, jak dla każdej osoby odrębnie. Zgoda nie dotyczy kierownika budowy.

6. W odniesieniu do zapisów SIWZ, dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia (rozdział VII pkt. 2 ppkt. 2) a) oraz b)), czy Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie Wykonawcy oraz kadry obejmowało swoim zakresem również rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków – adekwatnie do zakresu dla prowadzonego postępowania?

Odp.

Zamawiający nie dokonuje zmian innych niż przewidziane w niniejszym zawiadomieniu.

7. W odniesieniu do zapisów SIWZ – rozdział XII, pkt. 3, proszę o potwierdzenie, że wymóg złożenia dwóch referencji dotyczy spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1b „Wykaz urządzeń kluczowych”, tj. wskazanych dwóch obiektów referencyjnych dla urządzeń?

Odp.

Tak. Wymóg dotyczy złożenia dwóch referencji w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1b „Wykaz urządzeń kluczowych”.

8. W odniesieniu do zapisu klauzuli 1.1.6.12 „Operat kołaudacyjny”, Zamawiający wymaga przekazania zbioru dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz Inżyniera, w szczególności dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzędzeń. Czy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać oryginały gwarancji, czy dopuszcza się przekazanie kopii w/w dokumentów?

Odp.

Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w Operacie Kołaudacyjnym oryginały gwarancji. Kopie tych gwarancji pozostaną u wykonawcy.

9. W odniesieniu do zapisów klauzuli 5.3 „Zobowiązania Wykonawcy”, proszę o doprecyzowanie, czy przez „najwyższą staranność” Zamawiający rozumie tę, o której mowa w art. 355 Kodeksu cywilnego?

Odp.

Tak. Poprzez określenie „najwyższej staranności” należy rozumieć – należyta staranność.

10. W odniesieniu do zapisów klauzuli 7.8 „Opłaty wydobywcze i limity” oraz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19.02.2020 – pytanie 18, proszę o potwierdzenie, że koszt części zamiennych i/ lub szybkozyskujących się będzie ponosił Zamawiający i nie należy ich uwzględniać w cenie oferty.

Odp.

Odpowiedź z dnia 19.02.2020r pozostaje w mocy.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania dofinansowania, w tym z środków pochodzących z Unii Europejskiej, nie dopuszcza się ujmowania w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. części zamiennych, materiałów szybkozyskujących się). W przypadku powzięcia informacji przez Fundusz, że złamane są reguły udzielania współfinansowania o nieuzasadnione koszty związane z ujęciem w wartości inwestycji bieżących kosztów eksploatacyjnych, może spowodować to utratę dofinansowania lub nałożenie korekty finansowej, za którą Wykonawca nie ponosi winy, a którą Zamawiający obciąża Wykonawcę zapisami klauzuli 17.6. W związku z powyższym, wnoszę o zmianę lub doprecyzowanie zapisów.

Odp.

Zmiany zostały dokonane w zawiadomieniu Nr 1 z dnia 19.02.2020r.

12. W odniesieniu do zapisów klauzuli 1.1.4.11 [Kwota zatrzymana]: „*skreśla się jako nie mająca zastosowania w niniejszych Warunkach*” oraz klauzuli 14.9 [Wyplata kwoty zatrzymanej]: „*Klauzulę 14.9 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. Skreśla się pierwsze zdanie i w jego miejsce wpisuje się następujące: Pierwsze 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwolnione przez Zamawiającego na wniosek Inżyniera do wypłaty Wykonawcy po 30 dniach od podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad (wydania Świadectwa Przejścia dla robót), włącznie z próbami eksploatacyjnymi (rozruchem)*”, proszę o bezsprzeczne wprowadzenie zapisów.

Ponadto, wnoszę o wykreślenie sformułowania „na wniosek Inżyniera”, który stoi w sprzeczności z art. 151 ustawy Pzp. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

Odp.

Uzupełnieniem wzoru umowy jest również specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w której to w rozdziale XVII w pkt. 1 – 14 określono zasady wnoszenia, zwolnienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. W nawiązaniu do zapisów karty gwarancyjnej – pkt 2.1.c) oraz zapisów klauzuli 17.6, prosimy o bezsprzeczne sprecyzowanie odpowiedzialności Stron za straty i utracone korzyści.

Odp.

Zapisy w pkt. 2.1.lit. c) Karty gwarancyjnej należy czytać łącznie z klauzulą 17.6 akapit drugi.

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w istniejących komorach osadu czynnego pakietów służących jako nośnik do zwiększenia wydajności procesu biologicznego oczyszczania ścieków? Zastosowanie pakietów pozwala na podwyższenie ilości biomasy, która nie jest możliwa do osiągnięcia w konwencjonalnym procesie z zastosowaniem osadu czynnego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pakietów

15. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym nie pokrywa się z zakresem Decyzji Środowiskowej, np. różny jest sposób zagospodarowania otwartych komór fermentacyjnych.
- Czy Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania nowej Decyzji Środowiskowej zgodnej z zapisami kontraktu?
  - Czy uzyskanie Decyzji Środowiskowej będzie obowiązkiem Wykonawcy, czy Zamawiający uzyska ją ze własnym zakresem?
  - Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji, w tym terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę, o okres związany z uzyskaniem nowej Decyzji Środowiskowej?

Odp.

Ad. a) – Tak. Zamawiający przewiduje uzyskanie nowej decyzji środowiskowej

Ad. b) – Uzyskanie decyzji środowiskowej leży po stronie Zamawiającego.

Ad. c) – Nie przewiduje się wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Zamawiający jest aktualnie w trakcie uzyskiwania tej decyzji.

16. W pkt. 1.5.9.1. wskazano, iż „dla elementów stalowych nie mających bezpośredniego kontaktu ze ściekami i osadem tj. barierki, podesty, schody zastosować stal 1.4301 (AISI 304)”, natomiast w pkt. 1.5.1. wskazano, że „Barierki i urządzenia technologiczne (zastawki, zgarniacze) wykonane ze stali czarnej należy wymienić na elementy wykonane ze stali kwasoodpornej”. W związku z rozbieżnymi zapisami w PFU, proszę o doprecyzowanie z jakiego rodzaju stali należy wykonać powyższe elementy.

Odp.

Elementy nie mające bezpośredniego styku ze ściekami oraz osadem wykonać ze stali 1.4301.

17. Prosimy o potwierdzenie, że SWD – separator piasku i ropopochodnych wód opadowych należy do przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie pozycji Wykazu Cen, w której należy to ująć.

Odp.

Tak. SWD – separator piasku i ropopochodnych wód opadowych należy do przedmiotu zamówienia. Ująć w Wykazie Cen w kolejnej pozycji Wykazu.

18. Proszę o potwierdzenie, że ob. Nr 26a - koryto pomiarowe należy do przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie pozycji Wykazu Cen, w której należy to ująć.

Odp.

Tak. Koryto pomiarowe należy do przedmiotu zamówienia. Ująć w Wykazie Cen w kolejnej pozycji Wykazu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm. ) Zamawiający dokonuje zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 2 lit. a) w zakresie warunku udziału w postępowaniu otrzymuje brzmienie :

a) **Doświadczenia :**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną :

– usługę projektową polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej

[ projekt wstępny (koncepcja), projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie wszystkich wymaganych branż wraz z kosztorysami inwestorskimi ] na wykonanie budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, przy czym wartość wykonanych prac projektowych wynosiła co najmniej 400 ty. zł netto, zaś wartość kosztorysowa robót budowlanych w ramach zaprojektowanej inwestycji wynosiła nie mniej niż 15 mln zł netto,

– robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której został podpisany protokół odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny

lub

– w ramach jednej umowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykonali zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, dla której wydane zostało pozwolenie na budowę oraz został podpisany protokół końcowego odbioru robót i wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub dokument równoważny

– lub

co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem zamówienia była budowa lub przebudowa tej samej oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 15 000, realizowane w tym samym czasie, dla tego samego Zamawiającego, ale w ramach dwóch odrębnych umów, których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 15 000 000 mln zł netto.

2. W rozdziale VII pkt. 2 ppkt. 2) lit. b) w zakresie opisu warunku otrzymuje brzmienie :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

**Zespołem projektowym w składzie :**

– **Projektant branży konstrukcyjno budowlanej** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub inne uprawnienia

umożliwiający wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł netto;

- **Projektant branży sanitarnej** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży sanitarnej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000;
- **Projektant branży elektrycznej i AKPIA** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji projektanta branży elektrycznej na minimum 1 projekcie obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000.

**Zespołem wykonawczym w składzie :**

- **Kierownik budowy** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika budowy na minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000 i wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto, gdzie pełnił wyżej wskazaną funkcję przez min. 12 miesięcy lub przez cały okres realizacji (jeżeli był krótszy niż 12 miesięcy);

- **Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych**, tj. osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi, jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika budowy / kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych na minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków;
- **Kierownik robót sanitarnych** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych na minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000;
- **Kierownik robót elektrycznych i AKPiA** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach oraz minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót/budowy (licząc od daty uzyskania uprawnień), a w tym pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych na minimum 1 zakończonym zadaniu obejmującym swoim zakresem realizację robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000;
- **Technolog oczyszczania ścieków** – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska lub inżynierii chemicznej i procesowej lub inżynierii komunalnej lub wykształcenie pokrewne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu projektów, opinii, ekspertyz lub doradztwa technologicznego w zakresie technologii oczyszczalni ścieków , w tym pełnił funkcję technologa przy minimum 1 zakończonym zadaniu związanym z budową lub przebudową oraz rozruchem oczyszczalni ścieków o RLM powyżej 10 000, pracującej w technologii osadu czynnego, posiadającej

ciąg technologiczny przeróbki osadów ściekowych z wydzieloną komorą fermentacyjną.

Prezes Zarządu  
Małgorzata Oller

Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Tucholi Spółka z o.o.  
ul. Świecka 68  
89-500 TUCHOLA  
NIP 561-100-04-63  
P-870257484

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Małgorzata Oller