




LEGENDA:

- Oprawa LED - 4750 lm - IP66 - 28W - temp. pracy -40 do +60 °C
- ⊗ Łącznik natynkowy jednobiegunowy IP44, h=1,4m
- Oprawa LED - 241 lm - IP65 - 6,6 W - 1 h - oświetlenie awaryjne
- ⊗ Oprawa LED - 220 lm - IP65 - 7 W - 4000 mAh - oświetlenie awaryjne

		”ProEko” PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148			
INWESTOR		PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O. ul. Świecka 68, 89–500 Tuchola			
Nazwa inwestycji		MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI UL. ŚWIECKA 96A, 89–500 TUCHOLA			
Faza	Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI			Nr rysunku
PW					22P02
Skala	Treść rys.	Plan rozmieszczenia oświetlenia – budynek dmuchaw			Ilość rys.
1:100					1
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ELEKTR.	Autor proj.	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/P00E/06	instalacje elektryczne	
Data		inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	instalacje elektr.	
12.03.2021	Opracował				
Nr archiw.	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak	POM/0189/PWOE/11	instalacje elektryczne	
4/zp/220					