



PRZEKROJ TRASY KABLOWEJ



LEGENDA

ZAWÓR Z NAPIĘDEM	EV-08-01, EV-08-02, EV-08-03, EV-08-04	
PRZEPUSZNIKA POMIETRZA	EV-07-01, EV-07-02, EV-07-03, EV-07-04, EV-07-05, EV-07-06	
POMIARY TECHNICZNE		
Zestaw gniazd remontowych:		
- gniazdo 3-fazowe 5-biegunowe 32A/0,4kV		
- gniazdo 3-fazowe 5-biegunowe 16A/0,4kV		
- 2x gniazdo 1-fazowe 3-biegunowe 16A/230V		
zawierający komplet zabezpieczeń nadprądowych i różnicowo – prądowych		
puszka przyłączeniowa grzałek		
TRASA KABLOWA: 1x 200x60mm – korytko elektryczne	Gr-1	
1x 200x60mm – korytko telekomunikacyjne		



”ProEko”

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE  
Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148

INWESTOR

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O.  
ul. Świecka 68, 89–500 Tuchola

Nazwa inwestycji

MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI  
UL. ŚWIECKA 96A, 89–500 TUCHOLA

Faza	Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI		Nr rysunku
PW				7/P01
Skala	Treść rys.	Plan rozmieszczenia urządzeń		Ilość rys.
1:100		— osadnik wstępny		1
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ
ELEKTR.	Autor proj.	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/P00E/06	instytucje elektryczne
Data	Opracował	inż. Krzysztof Markowicz	POM/0024/ZHOE/15	instytucje elektr.
Nr archiw	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kępczyk	POM/0189/PW0E/11	instytucje elektryczne
4/zp/220				