



LEGENDA:

---------- bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

wyprowadzenie bednarki

Uwagi:
- projektowaną instalację połączyć z systemem uziemienia całego obiektu za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4 mm



	"ProEko"	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148			
INWESTOR	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O. ul. Świecka 68, 89–500 Tuchola				
Nazwa inwestycji	MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI UL. ŚWIECKA 96A, 89–500 TUCHOLA				
Faza: PW	Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI				Nr rysunku: P27bP01
Skala: 1:30	Treść rys.: Plan instalacji uziemienia – punkt przyjmowania osadów i tłuszczów				Ilość rys.: 1
Branża: ELEKTR.	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Data: 12.03.2021	Autor proj.	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/POOE/06	instalacje elektryczne	
Nr archiw.: 4/zp/220	Opracował	inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	instalacje elektr.	
	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak	POM/0189/PWOE/11	instalacje elektryczne	

A3