OB.6

komory zrzutowe OB.8

Doprowadzenie sprężonego powietrza
z stacji dmuchaw ob.22
wg TOM VI

w surowych DN400
ie ofunkcyjnej OB.5

w surowych DN500
ie ofunkcyjnej OB.5

Zaizolować łupkami PUR
gr.min 5cm w płaszczu ze stali 304

Właz rewizyjny
800x800

Właz rewizyjny
600x600

Supernatant

wall penstock
500x400

otwór do
biofiltra Ø160

zapewnic miejsce montażowe

Osad do przepompowni
wielofunkcyjnej ob.5

niewykorzystane odpływy
- do zaślepienia

zaślepić istniejący
z osadnika ws

DN400 stal 316 L
DN300 stal 316L
DN200 stal 316L
DN150 stal 316L
DN100 stal 316L
DN50 stal 316L

LEGENDA:

- - - - - - bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

wyprowadzenie bednarki

Uwagi:
– projektowaną instalację połączyć z systemem uziemienia całego obiektu za pomocą bednarki ocynkowanej 25x4 mm



"ProEko"

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE
Bydgoszcz ul. Jana Pawła II 148

INWESTOR PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W TUCHOLI SP. Z O.O.
ul. Świecka 68, 89–500 Tuchola

Nazwa inwestycji MODERNIACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUCHOLI
UL. ŚWIECKA 96A, 89–500 TUCHOLA

Faza	Obiekt	Nr rysunku
PW	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TUCHOLI	7P02
Skala	**Treść rys.**	**Ilość rys.**
1:100	Plan instalacji uziemienia – osadnik wstępny	1

Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
ELEKTR.	Autor proj.	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk	POM/0149/POOE/06	instalacje elektryczne	
Data					
12.03.2021	Opracował	inż. Krzysztof Narkowicz	POM/0024/ZHOE/15	instalacje elektr.	
Nr archiw.	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak	POM/0189/PWOE/11	instalacje elektryczne	
4/zp/220					

A3